
PLAN LOCAL D'URBANISME
Métropole Rouen Normandie

5 - Annexes
TOME 5 - Annexes informatives
Annexe 2 - Desserte Défense Extérieure Contre l'Incendie

Approuvé le 13 février 2020
Modifié le 31 mars 2025

Plan n° 1



Echelle : 1:20 000



Conformité des hydrants (Janvier 2024)

- Débit < 30 m3/h
- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit > 60 m3/h

Desserte DECI :
isodistances de 200m et 400m par voies carrossables depuis les hydrants (Janvier 2024)

Voies concernées

- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit >= 60 m3/h

Zones desservies

- 200 m
- 400 m

- 400 m
- 200 m

- Grand Port Maritime de Rouen
- Limite communale


Sources : Métropole Rouen Normandie / GIGN - Paris - 2023. BD TOPO® / GIGN - Paris . SCAN 25®

PLAN LOCAL D'URBANISME
Métropole Rouen Normandie

5 - Annexes
TOME 5 - Annexes informatives
Annexe 2 - Desserte Défense Extérieure Contre l'Incendie

Approuvé le 13 février 2020
Modifié le 31 mars 2025

Plan n° 2



Echelle : 1:20 000

Conformité des hydrants (Janvier 2024)

- Débit < 30 m3/h
- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit > 60 m3/h

Desserte DECI :
Isodistances de 200m et 400m par voies carrossables depuis les hydrants (Janvier 2024)

Voies concernées

- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit >= 60 m3/h

Zones desservies

- 200 m
- 400 m
- 400 m
- 200 m

- Grand Port Maritime de Rouen
- Limite communale


Sources : Métropole Rouen Normandie / IGN - Paris - 2023. BD TOPO® / IGN - Paris . SCAN 25®

PLAN LOCAL D'URBANISME
Métropole Rouen Normandie

5 - Annexes
TOME 5 - Annexes informatives
Annexe 2 - Desserte Défense Extérieure Contre l'Incendie

Approuvé le 13 février 2020
Modifié le 31 mars 2025

Plan n° 3



Echelle : 1:20 000



Conformité des hydrants (Janvier 2024)

- Débit < 30 m3/h
- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit > 60 m3/h

Desserte DECI :
isodistances de 200m et 400m par voies carrossables depuis les hydrants (Janvier 2024)

Voies concernées

- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit >= 60 m3/h

Zones desservies

- 200 m
- 400 m
- 400 m
- 200 m

- Grand Port Maritime de Rouen
- Limite communale


Sources : Métropole Rouen Normandie / GIGN - Paris - 2023. BD TOPO® / GIGN - Paris . SCAN 25®

PLAN LOCAL D'URBANISME
Métropole Rouen Normandie

5 - Annexes
TOME 5 - Annexes informatives
Annexe 2 - Desserte Défense Extérieure Contre l'Incendie

Approuvé le 13 février 2020
Modifié le 31 mars 2025

Plan n° 4



Echelle : 1:20 000

Conformité des hydrants (Janvier 2024)

- Débit < 30 m3/h
- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit > 60 m3/h

Desserte DECI :
isodistances de 200m et 400m par voies carrossables depuis les hydrants (Janvier 2024)

Voies concernées

- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit >= 60 m3/h

Zones desservies

- 200 m
- 400 m
- 200 m

- Grand Port Maritime de Rouen
- Limite communale


Sources : Métropole Rouen Normandie / ©IGN - Paris - 2023. BD TOPO® / ©IGN - Paris - SCAN 25®

PLAN LOCAL D'URBANISME
Métropole Rouen Normandie

5 - Annexes
TOME 5 - Annexes informatives
Annexe 2 - Desserte Défense Extérieure Contre l'Incendie

Approuvé le 13 février 2020
Modifié le 31 mars 2025

Plan n° 5



Echelle : 1:20 000



Conformité des hydrants (Janvier 2024)

- Débit < 30 m3/h
- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit > 60 m3/h

Desserte DECI :
Isodistances de 200m et 400m par voies carrossables depuis les hydrants (Janvier 2024)

Voies concernées

- Débit >= 30 m3/h et < 60 m3/h
- Débit >= 60 m3/h

Zones desservies

- 200 m
- 400 m
- 400 m
- 200 m

- Grand Port Maritime de Rouen
- Limite communale

Sources : Métropole Rouen Normandie / GIGN - Paris - 2023. BD TOPO® / GIGN - Paris. 3CAN 2SIG